



JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. PJESON-LP-23-0601

Siendo las **11:00** horas del día **23 de junio de 2023**, se reunieron en Sala de Juntas de Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, ubicada en el tercer piso del Edificio Hermosillo, en el Centro de Gobierno, con domicilio en Paseo Río Sonora y Comonfort, Fracc. Proyecto Río Sonora Siglo XXI, en Hermosillo, Sonora, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas suscriben el presente documento, relativa a la *“Construcción de Obra Exterior, Equipamiento e Instalaciones en Edificio del Juzgado Oral Penal, en la localidad de San Luis Río Colorado, municipio de San Luis Río Colorado, Sonora”*, para exponer sus dudas y comentarios respecto de la Convocatoria y de las Bases de Licitación y sus Anexos y recibir las aclaraciones correspondientes, con fundamento en lo dispuesto el artículo 44, fracción V, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, en relación con el numeral 50, de su propio Reglamento, de cuya reunión se levanta la presente Minuta.

Lista de los Concursantes y/o Empresas que asistieron:

Nombre
ECOC ELECTROCONTROLES, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR LA C. ING. VIRGINIA DIBENE SAAVEDRA
ING. EHÉCATL SALVADOR CAÑEZ LARIOS

En primer término, se le hace del conocimiento al licitante que asistió a la presente Junta de Aclaraciones que por parte de la Convocante no se tienen puntos por aclarar y/o por modificar.

Acto continuo, en el uso de la voz que le fue concedido al concursante C. ING. EHÉCATL SALVADOR CÁÑEZ LARIOS, quien este acto exhibe escrito de interrogantes, mismas que se hacen consistir en las siguientes:

1.- EL CONCEPTO IEHI-01 "BANCO DE DUCTOS DE 30 X 80 CM", SERÁ DE 80 CM DE PROFUNDIDAD LA EXCAVACIÓN?

RESPUESTA.- Sí, será de 80 cm de profundidad.

2.- EL CONCEPTO IEHI-03 "DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO", DÓNDE SE HARÁ EL RESGUARDO DE EQUIPOS?

RESPUESTA.- Será por parte del Contratista en el sitio de la Obra y bajo su responsabilidad.

3.- EL CONCEPTO AA-01 "INST. EQUIPO TIPO PAQUETE 15 TON", A QUÉ DISTANCIA DEL PUNTO DE INSTALACIÓN SE ENCUENTRA EL EQUIPO?

RESPUESTA.- Aproximadamente a 20 metros.

4.- EL CONCEPTO AA-02 "INST. EQUIPO TIPO PAQUETE 10 TON", A QUÉ DISTANCIA DEL PUNTO DE INSTALACIÓN SE ENCUENTRA EL EQUIPO?

RESPUESTA.- Aproximadamente a 20 metros.

5.- EL CONCEPTO PE-04 "INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA", NO ESPECIFICA MARCA NI MODELO O CATÁLOGO.

RESPUESTA.- Por compatibilidad a lo existente la marca será Square D o similar.

6.- EL CONCEPTO IHS-07 "COLUMPIO", ESPECIFICA MEDIDOR, ESTE SERÁ SUMINISTRADO POR EL ORGANISMO OPERADOR? EN CASO DE SUMINISTRARLO NOSOTROS SE NECESITA LA ESPECIFICACIÓN.

RESPUESTA.- Este concepto se modifica de forma que en la propuesta no se incluya el suministro del medidor, únicamente la instalación.

7.- LOS CONCEPTOS IHS-09 E IHS-10 "REUBICACIÓN DE EQUIPO, BOMBEO Y TANQUES", SE REPITEN? YA QUE EL CONCEPTO IEHI-03 ESPECIFICA LO MISMO.

RESPUESTA.- **EN EL CONCEPTO IEHI-03 SE MODIFICA EL TEXTO PARA QUEDAR COMO SIGUE: "DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EXISTENTE, CONSISTENTE EN DOS BOMBAS ELÉCTRICAS DE 4 HP Y TRES TANQUES PRECARGADOS DE 119 LIBRAS, INCLUYE CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON PLANO DEL PROYECTO". RESPECTO DEL CONCEPTO IHS-09 REUBICACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EXISTENTE, DE PRESIÓN CONSTANTE, COMPUESTO POR DOS ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA, CUERPO VERTICAL, MANIFOLDS DE ACERO INOXIDABLE, MOTOR, INCLUYE: TRASLADO, INSTALACIÓN EN NUEVA UBICACIÓN**

EN CUARTO DE MÁQUINAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **EN EL CONCEPTO IHS-10** REUBICACIÓN DE TANQUE DE PRESIÓN EXISTENTE, PRECARGADO CON AIRE A 39 PSI, PARA TRABAJAR EN UN RANGO DE 40-60 PSI, INCLUYE: TRASLADO A NUEVA UBICACIÓN AL CUARTO DE MÁQUINAS, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
8.- EL CONCEPTO OEX-07 "PUERTA AUTOMÁTICA", HAY ALGUN DETALLE O DISEÑO DE LAS PUERTAS?

RESPUESTA.- Sí existe un diseño y se encuentra en el proyecto que se entrega.

9.- EL CONCEPTO OEX-24 "REJILLA IRVING", NO ESPECIFICA LAS DIMENSIONES DE LAS SOLERAS DE LA REJILLA NI EL CALIBRE.

RESPUESTA.- La solera es de 3/4 y calibre de 1/8, como se especifica en el concepto.

10.- EL CONCEPTO BP-07 "ACABADO FINO FLOTEADO SOBRE MURO DE BLOCK", QUIERE DECIR ACABADO GRUESO+FINO FLOTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA?

RESPUESTA.- Se modifica el concepto para quedar como sigue: *APLANADO GRUESO Y FINO, FLOTEADO SOBRE MURO DE BLOCK DE 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO, PLOMEADO Y NIVELADO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.*


11.- EL CONCEPTO BP-08 "PINTURA VINÍLICA OSEL PLATA", ESA PINTURA ES PARA INTERIOR, SE DEBE CONSIDERAR OSEL ORO?

RESPUESTA.- Se queda como está especificado en el concepto del catálogo entregado.

No habiendo más interrogantes y manifestaciones ni asuntos que tratar, se firma la presente minuta por las personas que intervinieron en ella, para constancia de su celebración, siendo las 11:55 horas, del día 23 de junio de 2023.

POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA:



C. LIC. ANA EDUVIGES RUBIO ROBLES
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ADSCRITA A OFICIALÍA MAYOR DEL
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA



**C. MTRO. FRANCISCO AARÓN CELAYA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES ADSCRITO A OFICIALÍA MAYOR
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA**



**C. LIC. VÍCTOR OCTAVIO SILVA MILLER
DIRECTOR JURÍDICO ADSCRITO A OFICIALÍA MAYOR
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA**



**ARQ. LOPE SARACHO CASTAÑOS
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ADSCRITO
A OFICIALÍA MAYOR DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA**




**ING. JOSÉ A. LÓPEZ LÓPEZ
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA ADSCRITO
A OFICIALÍA MAYOR DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA**



**ARQ. PABLO ÁLVAREZ SALAZAR
JEFE DE DEPARTAMENTO**



**POR EL ORGANO DE CONTROL INTERNO
VISITADURÍA JUDICIAL Y CONTRALORÍA DEL
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.**



**LIC. MIGUEL HÚMBERTO ENCINAS NAVA
DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORÍA**




POR LOS LICITANTES QUE ASISTIERON:

ECOC ELECTROCONTROLES, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR LA C. ING. VIRGINIA DIBENE SAAVEDRA

Firma:  _____

ING. EHÉCATL SALVADOR CAÑEZ LARIOS

Firma:  _____

Esta foja es parte integrante de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional No. PJESON-LP-23-0601, de fecha 23 de junio de 2023.

